



DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE
N. 44 DEL 15/05/2017

Oggetto: Intervento tecnico finalizzato alla sostituzione del gruppo pompe gemellare di ritorno dell'impianto di climatizzazione installato presso il Centro di Medicina Preventiva dell'IPA.

IL DIRETTORE

Vista l'Ordinanza Sindacale n.145 del 25 maggio 2012 con la quale il Dott. Andrea De Simone è stato nominato Direttore dell'IPA per il quinquennio 2012-2017;

Visto l'art.76 del vigente Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità IPA;

Premesso che il Centro di Medicina Preventiva dell'IPA (C.M.P.) è dotato di un impianto di climatizzazione che ha smesso di funzionare correttamente;

Che il consulente tecnico dell'Istituto, come da comunicazione del 15/05/2017, esibita in atti, ha verificato il malfunzionamento di detto impianto dovuto alla rottura di un gruppo pompe gemellare di ritorno;

Che in relazione all'urgenza di provvedere, è stata richiesta alla Ditta R.A.L.A.M. Soc.Coop., aggiudicataria della manutenzione ordinaria del C.M.P., un preventivo per la fornitura e l'installazione del nuovo gruppo, in sostituzione del pezzo usurato;

Acquisito in data odierna il preventivo dalla predetta Ditta, esibito in atti, che per il lavoro di cui trattasi ha richiesto una spesa di € 4.295,19 oltre IVA;

Considerato che il menzionato C.T. ha ritenuto congruo l'intervento da eseguire, chiedendo l'autorizzazione ad effettuare la spesa;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- Di affidare alla Società R.A.L.A.M. Soc. Coop. l'intervento di sostituzione del gruppo pompe gemellare di ritorno dell'impianto di climatizzazione del C.M.P al prezzo di € 4.295,19, oltre IVA al 22% pari ad € 944,94;

La spesa complessiva di € 5.240,13 grava il capitolo 2.1.259.0 del bilancio preventivo 2017, impegno n. 205.

IL DIRETTORE*Andrea De Simone*
